Eingespannter Stahlstützenfuß

Stahlnachweise nach DIN EN 1993-1:2010-12 mit NA-Deutschland

Querschnitt, Maßstab 1:5



Stützenquerschnitt
genormtes Profil: QR 220 x 220 x 12.5(w), der Güte S235

Fußplatte
b = 220 mm h = 220 mm t = 10 mm, der Güte S235

Mörtelfuge unter Fußplatte
h_f = 40 mm

Fundament
Betongüte C25/30
Höhe = 100.0 cm
Spaltzugbewehrung ist vorhanden

1. Belastung

1.1. Bemessungswerte der Stützenlast

Angriffspunkt im Schwerpunkt der Stütze

LK	Bezeichnung.	Bemessungssit.	$N_{St,d}$ kN	$M_{y,St,Ed}$ kNm	$H_{z,St,Ed}$ kN	$M_{z,St,Ed}$ kNm	$H_{y,St,Ed}$ kN
1	neuer Bem.lastfall	ständig u.v.	98.00	164.00	63.00	0.00	0.00

2. Nachweis

2.1. Materialsicherheitsbeiwerte

Bemessungssit.	γ_{M0}	γ_{M2}	γ_c
ständig	1.00	1.25	1.50

2.2. Einspanntiefe

Ermittlung der erforderlichen Einspanntiefe entsprechend [1]

2.2.1. Erforderliche Einspanntiefe für Biegung um die y-Achse

Beiwert mitwirkenden Breite	α_m = 1.00
Mitwirkenden Breite	b_m = 139.3 mm
Resultierende Pressung	p = 19.73 kN/cm
zul. plastische Querkraft	$V_{pl,z}$ = 692.45 kN

Erforderliche Einspanntiefe

LK	D_o kN	D_u kN	$D_u/V_{pl,z}$ -	f_{erf} cm
1	533.82	470.82	0.68	**62.9**

D_o/D_u - res. Druckkraft oben/unten f_{erf} - erf. Einspanntiefe

Maximal erforderliche Einspanntiefe für Biegung um die y-Achse $f_{erf,y}$ = 62.9 cm

2.2.2. Einspanntiefe festlegen

erforderlich	f_{erf}	=	62.9 cm	(aus LK 1, Bieg. um y-Achse)
Mindestwert	f_{min} = 1.5·22.00	=	33.0 < 62.9 cm	
Höchstwert	f_{max} = 4.0·22.00	=	88.0 > 62.9 cm	
gewählt	f_{gew}	=	**63.0** > 62.9 cm	

2.3. Querschnittstragfähigkeit

Plastischer Spannungsnachweis erfolgt nach [2], Abs. 6.2.2 bis 6.2.10.

2.3.1. Abstützkräfte

LK	My/Vz			
	a_o	a_u	D_o	D_u
	cm	cm	kN	kN
1	33.0	29.1	528.14	465.14

a_o/a_u - Druckbereich oben/unten D_o/D_u - res. Druckkraft oben/unten

2.3.2. Extremale Schnittgrößen



Extremwerte der Normalkraft: N_{Min} / N_{Max} = 98.00 / 98.00 kN

x	extr My		extr Vz		U
	Min	Max	Min	Max	
cm	kNm	kNm	kNm	kNm	
0.00	164.00	164.00	63.00	**63.00**	0.88
2.54	164.96	164.96	12.84	12.84	0.89
3.81	164.97	**164.97**	-12.23	-12.23	**0.89**
26.69	111.69	111.69	-427.18	-427.18	0.62
33.05	82.99	82.99	**-464.55**	-464.55	0.67
63.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

Maximale Ausnutzung U = 0.89 < 1.00

Aus Lastkollektiv 1 an der Stelle x = 2.54 cm

Schnittgrößen: N = 98.00 kN, V_z/M_y = 12.84/164.96 kNm

Ausnutzung: U_σ = 0.89

2.4. Schweißnaht zwischen Stütze und Fußplatte

Bemessung nach dem richtungsbezogenen Verfahren entsprechend Abschnitt 4.5.3.2

$\sigma_{1,w,Ed} = (\sigma_\perp^2+3\cdot\tau_\perp^2+3\cdot\tau_{||}^2)^{0.5}$

$\sigma_{2,w,Ed} = \sigma_\perp$

$f_{1,w,Rd} = f_u/(\beta_w\cdot\gamma_{M2})$

$f_{2,w,Rd} = 0.9\cdot f_u/\gamma_{M2}$

$U = \max\{ \sigma_{1,w,Ed}/f_{1,w,Rd}, \sigma_{2,w,Ed}/f_{2,w,Rd} \}$

Die Verbindung wird mit einer **umlaufenden Kehlnaht** ausgeführt.
Die Normalkraft wird zu 100 % durch die Schweißnaht übertragen.

Mindestwert der Schweißnahtdicke a_{min} = 3 mm

LK	a_w	$\sigma_\perp$	$\tau_\perp$	$\tau_{||}$	$\sigma_{1,w,Ed}$	$f_{1,w,Rd}$	$\sigma_{2,w,Ed}$	$f_{2,w,Rd}$	U
	mm	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	-
1	**3**	-28.13	-28.13	0.00	56.26	360.00	28.13	259.20	**0.16**

a_w - Schweißnahtdicke $\sigma_\perp$ - Normalspannungen senkrecht zur Naht $\tau_\perp$ - Schubspannungen senkrecht zur Naht
$\tau_{||}$ - Schubspannungen parallel zur Naht U - Ausnutzung

Maximale Nahtdicke $a_{w,max}$ = 3 mm

Maximale Ausnutzung U = 0.16 < 1.00

2.5. Einleitung der Normalkraft in das Fundament

Nachweis nach [4], Abschn. 6.2.5 und Tragfähigkeit der Teilflächen nach [3], Abschn.6.7

2.5.1. Anforderung an den Mörtel unter der Fußplatte

0.2fache der kleinsten Plattenabmessung = 44.0 > 40 mm Mörtelhöhe

⇒ Die chark. Festigkeit des Mörtels sollte mindestens 20% des Fundamentbetons betragen.

2.5.2. Lastausbreitung

$c = t[f_y/3 \cdot f_{jd} \cdot \gamma_{M0})]^{0.5} \leq 0.5 \cdot (h-2 \cdot t)$

Es wird von einer ungestörten Lastausbreitung ausgegangen.

Ausbreitungsbreite	c	= 16.6 mm
Belastungsfläche	A_{c0}	= 135.26 cm²
Verteilungsfläche	A_{c1}	= 2916.00 cm²

2.5.3. Tragfähigkeit

$F_{C,Rdr} = f_{jd} \cdot A_{c0}$

$f_{jd} = \beta_j \cdot F_{Rdu}/A_{c0}$

$F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot (A_{c1}/A_{c0})^{0.5} \leq 3.0 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0}$

Anschlussbeiwert	β_j	= 2/3
Bemessungswert der Mörtelfestigkeit	f_{jd}	= 28.33 N/mm²
Tragfähigkeit auf Druck	$F_{C,Rd}$	= 383.24 kN

2.5.4. Ausnutzung

$U = N_{Ed}/F_{C,Rd}$

Maximale Druckkraft (LK 1) N_{Ed} = 98.00 < 383.24 kN

Ausnutzung U = 0.26 < 1.00

3. Zusammenfassung

Alle geführten Nachweise und Bemessungen konnten erfolgreich durchgeführt werden.

erforderliche Einspanntiefe des Stützenquerschnittes	f_{erf}	= 62.9 cm
gewählte Einspanntiefe	f_{gew}	= 63.0 > 62.9 cm
Tragfähigkeit des Stützenquerschnittes	μ_{max}	= 0.89
Schweißnaht zwischen Stütze und Fußplatte	μ_{max}	= 0.16
Einleitung der Normalkraft	μ_{max}	= 0.26

Literatur und Normen:

[1] Kindmann, Kraus, Laumann, Vette: Verallgem. Berech.methode für in Beton eingesp. Stahlprofile, Stahlbau 92, Heft 1, Ernst & Sohn, 2023
[2] DIN EN 1993-1-1: Eurocode 3: Bem. und Konstr. von Stahlbauten - Teil 1-1: Allg. Bem.regeln u. Regeln für den Hochbau, Dez. 2010
[3] DIN EN 1992-1-1: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, Teil 1-1, Januar 2011
[4] DIN EN 1993-1-8: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen, Dez. 2010